



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**

г. Ярославль
(место составления акта)

«19» июня 2019 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 178**

В период с «05» июня 2019 года по «19» июня 2019 года по адресу: 150061, г. Ярославль, проезд
Архангельский, д.5А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору
Лебедева Андрея Анатольевича от «30» мая 2019 года №178

была проведена проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №93» (далее по тексту – МДОУ «Детский сад №93»)

Продолжительность проверки: в период с 11 час. 00 мин. «05» июня 2019 года по 10 час. 00 мин. «19» июня
2019 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №93»

Прокуророва Светлана Евгеньевна 30.05.2019 г. лично под роспись.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), подписи, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору
Соловьева Вера Васильевна.

При проведении проверки присутствовали: заместитель заведующей Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №93» по АХР Лапочкин Владимир Викторович,
заместитель заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№93» по АХР Булычева Марина Александровна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Двухэтажное здание, 2 степени огнестойкости, расположенное по адресу: 150061, г. Ярославль,
Архангельский проезд, д.5а. Общая площадь помещений здания составляет 9876 кв.м. Класс
функциональной опасности Ф 1.1. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы.
Здание оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре (договор №9421 на оказание услуг по техническому
обслуживанию и планово-предупредительного ремонта систем пожарной безопасности с
круглосуточным мониторингом радиоканальной системы передачи извещений о пожарах «Анромед» от
21.01.2019 г., обслуживание осуществляет ЯОООО «ВДПО») и обеспечено первичными средствами
пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям. Эвакуация людей
предусмотрена по 8 эвакуационным выходам с первого этажа непосредственно наружу, со второго
этажа по четырем лестничным клеткам. В здании имеется 6 ПК (укомплектованы). На путях эвакуации
имеются знаки пожарной безопасности, а так же места размещения (нахождения) средств пожарной
безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности
(выполнены с применения фотолюминесцентных материалов). Год ввода здания в эксплуатацию – 1978 г.
Объект защиты находится на расстоянии 4 км. от пожарной части. На объекте защиты
осуществляется вывод сигнала автоматической установки пожарной сигнализации о пожаре
(срабатывании) по радиоканалу или другим способом на центральный узел связи «01» Государственной
противопожарной службы или в пожарную часть. Максимальное количество детей на момент проверки
составляет 131 человека. Максимальное количество обслуживающего персонала составляет около 39
человек. В ночное время 1 сторож. На территории МДОУ «Детский сад №93» имеется отдельно
стоящее здание литер Б, где располагаются хозяйственные помещения.

В ходе проведения проверки установлено:

▪ Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта | Сведения о юридических и |
|-------|---|---|--------------------------|
| | | | |

| | | Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Двери из групповых ячеек, ведущие в лестничную клетку на 1-м и 2-м этаже, не оборудованы уплотнениями в притворах (снизу дверей и между дверьми). | п. 6.18* СНИП 21-01-97* | <u>МДОУ «Детский сад №93»</u> |
| 2. | Расстояние от окружающих предметов до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5 м. в помещении музыкального зала на 2 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №25). | п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.12.33 НПБ 88-2001, п. 13.5.5 СП 5.13130.2009. | <u>МДОУ «Детский сад №93»</u> |
| 3. | В помещении групповой ячейки №7 (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №2), помещении здания литер Б светильники эксплуатируются со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника. | ст.1, ст.2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) | <u>МДОУ «Детский сад №93»</u> |
| 4. | На момент проверки в группе № 8 на 1-м этаже объекта защиты (позиция №14/2 согласно Техническому паспорту БТИ) допущено одновременное пребывание более 10 человек (фактически 18 человек) при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки. | п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.6.12* СНИП 21-01-97*; п.5.2.12 СП 1.13130.2009 | <u>МДОУ «Детский сад №93»</u> |
| 5. | Помещение кабинета психолога (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №54) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации. | ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 5.13130.2009. | <u>МДОУ «Детский сад №93»</u> |
| 6. | Помещение подвала (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №17) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации. | ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 5.13130.2009. | <u>МДОУ «Детский сад №93»</u> |
| 7. | Помещение кухни (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №28, 29, 31, 32) не оснащено автоматической установкой пожарной | ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, | <u>МДОУ «Детский сад №93»</u> |

| | | | |
|-----|---|---|-------------------------------|
| | сигнализации. | п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 5.13130.2009. | |
| 8. | Помещение диспетчерского пункта (пожарного поста) с приемно-контрольным прибором АУПС не соответствует установленным требованиям, а именно: площадь помещения менее 15 кв.м. (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №25) | П. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.п. 12.48, 12.55, 12.56 НПБ 88-2001* | <u>МДОУ «Детский сад №93»</u> |
| 9. | На здании МДОУ «Детский сад №93» отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) | <u>МДОУ «Детский сад №93»</u> |
| 10. | Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны в соответствии с нормативными требованиями, а также не обеспечено обозначение их на дверях помещений производственного и складского назначения (помещение электрощитовой - согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №30) | п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) | <u>МДОУ «Детский сад №93»</u> |
| 11. | Закрты эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении групповой ячейки №10 (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №49) | пп. «б» п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) | <u>МДОУ «Детский сад №93»</u> |
| 12. | Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - из помещения спортивного зала на первом этаже здания предусмотрен 1 эвакуационный выход с количеством пребывания в ней более 10 человек (помещение спортивного зала - согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №21) (одновременно при занятии в спортивном зале находится - 19 воспитанников, 1 сотрудник) | п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.6.12* СНиП 21-01-97*; п.5.2.12 СП 1.13130.2009 | <u>МДОУ «Детский сад №93»</u> |


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Проверочный лист от 19.06.2019 г. в 1 экз. на 8 л.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор города Ярославля

по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » июня 20 19 г.




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №93»

Прокуророва Светлана Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » июня 20 19 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)