

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 93»

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы г. Ярославля

Адрес: 150061, г. Ярославль,
Архангельский пр-д., д. 5а,
ИНН 7602024386 КПП 760201001

Тел: 55-39-84, 55-62-74
Тел/факс: 55-31-03
E-mail: Yardou093@yandex.ru

№ _____
На № _____ от _____

Об устранении нарушений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93» направляет информацию об устранении нарушений, указанных в Акте проверки № 178 от 19 июня 2019 г.

№ п/п	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Информация о выполнении
1.	Двери из групповых ячеек, ведущие в лестничную клетку на 1-м и 2-м этаже, не оборудованы уплотнениями в притворах (снизу дверей и между дверьми)	Устранено
2.	Расстояние от окружающих предметов до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5 м в помещении музыкального зала на 2 этаже	Устранено
3.	В помещении групповой ячейки № 7 светильники эксплуатируются со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника	Устранено
4.	На момент проверки в группе № 8 на 1-м этаже объекта защиты допущено одновременное пребывание более 10 человек (фактически 18 человек) при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки	Подписан приказ от 21.06.2019 № 103 «О мерах пожарной безопасности», который ограничивает пребывание в группе воспитанников свыше установленной нормы
5.	Помещение кабинета психолога не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации	Помещение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией
6.	Помещение подвала не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации	Согласно расчету отнесено к категории помещения «Д»
7.	Помещение кухни не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации	Согласно расчету отнесено к категории помещения «Д»
8.	Помещение диспетчерского пункта (пожарного поста) с приемо-контрольным прибором АУПС не соответствует установленным требованиям, а именно: площадь помещения менее 15 кв.м.	Для помещения диспетчерского пункта дополнительно выделено помещение площадью 10,3

		кв.м.
9.	На здании МДОУ «Детский сад № 93» отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесёнными цифрами расстояния до их местоположения	Устранено, указатель установлен
10.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны в соответствии с нормативными требованиями, а также не обеспечено обозначение их на дверях помещений производственного и складского назначения (помещение электрощитовой)	Устранено
11.	Закрты эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении групповой ячейки № 10	Устранено
12.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре – из помещения спортивного зала на первом этаже здания предусмотрен 1 эвакуационный выход с количеством пребывания в ней более 10 человек	Подписан приказ от 21.06.2019 № 103 «О мерах пожарной безопасности», который ограничивает пребывание в спортивном зале воспитанников свыше установленной нормы

Заведующий



С.Е. Прокурова

Прокурова С.Е.