



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабица, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 178/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №93»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)


во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. № 178 от «30» мая 2019, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. «05» июня 2019 года по 10 час. 00 мин. «19» июня 2019 года проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Соловьевой Верой Васильевной в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №93», осуществляющего деятельность по адресу: 150061, г. Ярославль, проезд Архангельский, д.5А.

в присутствии заместителя заведующей Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №93» по АХР Лапочкина Владимира Викторовича, заместителя заведующей Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №93» по АХР Булычевой Марины Александровны.

(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре-д-писа-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери из групповых ячеек, ведущие в лестничную клетку на 1-м и 2-м этаже, не оборудованы уплотнениями в притворах (снизу дверей и между дверьми).	п. 6.18* СНиП 21-01-97*	17.06.2020 г.	
2.	Расстояние от окружающих предметов до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5 м. в помещении музыкального зала на 2 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390),	17.06.2020 г.	

	«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №25).	п.12.33 НПБ 88-2001, п. 13.5.5 СП 5.13130.2009.		
3.	В помещении групповой ячейки №7 (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №2), помещении здания литер Б светильники эксплуатируются со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника.	ст.1, ст.2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	17.06.2020 г.	
4.	На момент проверки в группе № 8 на 1-м этаже объекта защиты (позиция №14/2 согласно Техническому паспорту БТИ) допущено единовременное пребывание более 10 человек (фактически 18 человек) при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.6.12* СНиП 21-01-97*; п.5.2.12 СП 1.13130.2009	17.06.2020 г.	
5.	Помещение кабинета психолога (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №54) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 5.13130.2009.	17.06.2020 г.	
6.	Помещение подвала (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №17) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 5.13130.2009.	17.06.2020 г.	
7.	Помещение кухни (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №28, 29, 31, 32) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03,	17.06.2020 г.	

		п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 5.13130.2009.		
8.	Помещение диспетчерского пункта (пожарного поста) с приемно-контрольным прибором АУПС не соответствует установленным требованиям, а именно: площадь помещения менее 15 кв.м. (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №25)	П. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.п. 12.48, 12.55, 12.56 НПБ 88-2001*	17.06.2020 г.	
9.	На здании МДОУ «Детский сад №93» отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	17.06.2020 г.	
10.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны в соответствии с нормативными требованиями, а также не обеспечено обозначение их на дверях помещений производственного и складского назначения (помещение электрощитовой - согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №30)	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	17.06.2020 г.	
11.	Закрыты эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении групповой ячейки №10 (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №49)	пп. «б» п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	17.06.2020 г.	
12.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - из помещения спортивного зала на первом этаже здания предусмотрен 1 эвакуационный выход с количеством пребывания в ней более 10 человек (помещение спортивного зала - согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №21)	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.6.12* СНИП 21-01-97*; п.5.2.12 СП 1.13130.2009	17.06.2020 г.	

	(одновременно при занятии в спортивном зале находится – 19 воспитанников, 1 сотрудник)			
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» июня 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №93» Прокуророва Светлана Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» июня 20 19 г.

(подпись)