



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Ярославлю
ул. Бабича, д. 12, г. Ярославль, 150064
Телефон/факс: 56-11-58
e-mail: ondgorod@mail.ru

21.06.2019 года № 2047/1 -2-4
на _____ от _____

Заведующей
Муниципальным дошкольным
образовательным учреждением
«Детский сад №93»

Прокуроровой С.Е.

проезд Архангельский д.5а
г. Ярославль, 150061

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«21» июня 2019 г.

г. Ярославль

Заместитель главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Ропотов Алексей Владимирович (отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю по адресу: г. Ярославль, ул. Бабича, 12), рассмотрев постановление об административном правонарушении №244 от «21» июня 2019г. и материалы на юридическое лицо: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №93» (далее – МДОУ «Детский сад №93»). Юридический адрес: 150061, г. Ярославль, проезд Архангельский, д.5А, ОГРН 1027600512840, ИНН 7602024386, КПП 760201001, орган зарегистрировавший юридическое лицо: инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Ярославля.

Законный представитель юридического лица: заведующая Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №93» Прокуророва Светлана Евгеньевна (приказ № 49/14 от 17.08.2004 года).

Материалами дела установлено, что

В период с 11 час. 00 мин. «05» июня 2019 года по 10 час. 00 мин. «19» июня 2019 года в отношении МДОУ «Детский сад №93», осуществляющего деятельность по адресу: 150061, г. Ярославль, проезд Архангельский, д.5А на основании распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от 30.05.2019 года № 178 проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (принят Государственной думой РФ 18.11.1994г.), Федерального закона РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (принят Государственной думой 04.07.2008г.), правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), сводов правил (СП 5.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), строительных норм и правил (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие с 01.01.1998г. постановлением Минстроя России от 13.02.1997г. №18-7), норм пожарной безопасности (НПБ 88-2001) «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31) (с изменениями и дополнениями),

а именно:

Двери из групповых ячеек, ведущие в лестничную клетку на 1-м и 2-м этаже, не оборудованы уплотнениями в притворах (снизу дверей и между дверьми).	п. 6.18* СНиП 21-01-97*
Расстояние от окружающих предметов до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5 м. в помещении музыкального зала на 2 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.12.33 НПБ 88-2001, п. 13.5.5 СП 5.13130.2009.

БТИ» Ярославский филиал - позиции №25).	
В помещении групповой ячейки №7 (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №2), помещении здания литер Б светильники эксплуатируются со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника.	ст.1, ст.2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)
На момент проверки в группе № 8 на 1-м этаже объекта защиты (позиция №14/2 согласно Техническому паспорту БТИ) допущено одновременное пребывание более 10 человек (фактически 18 человек) при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.6.12* СНиП 21-01-97*; п.5.2.12 СП 1.13130.2009
Помещение кабинета психолога (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №54) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 5.13130.2009.
Помещение подвала (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №17) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 5.13130.2009.
Помещение кухни (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №28, 29, 31, 32) не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, п. 13.3.8, п. А4 приложения А СП 5.13130.2009.
Помещение диспетчерского пункта (пожарного поста) с приемно-контрольным прибором АУПС не соответствует установленным требованиям, а именно: площадь помещения менее 15 кв.м. (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №25)	П. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.п. 12.48, 12.55, 12.56 НПБ 88-2001*
На здании МДОУ «Детский сад №93» отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)
Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны в соответствии с нормативными требованиями, а также не обеспечено обозначение их на дверях помещений производственного и складского назначения (помещение электрощитовой - согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №30)	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)
Закрываются эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении групповой ячейки №10 (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №49)	пп. «б» п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)
Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре - из помещения спортивного зала на первом этаже здания предусмотрен 1 эвакуационный выход с количеством пребывания в ней более 10 человек (помещение	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.6.12* СНиП 21-01-97*; п.5.2.12 СП 1.13130.2009

спортивного зала - согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №21) (одновременно при занятии в спортивном зале находится - 19 воспитанников, 1 сотрудник)

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений.

В течение 1-го (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление. В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа в размере от 4000 рублей до 5000 рублей.

Представление получил

представление направлено

(подпись лица, вынесшего представление)

дата, подпись

Ропотов А.В.
(расшифровка подписи)

Прокуророва С.Е.
ФИО

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)