



КНМ 76210061000200752555



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Ярославской области**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**  
 150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12  
 тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
 ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 262/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
 вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №93» по адресу г.Ярославль, ул. Громов, д. 26а

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

**Во исполнение решения:** заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Ропотова Алексея Владимировича №262 от «13» сентября 2021года  
 в период с «16» сентября 2021 г. по «28» сентября 2021 г.

Государственным инспектором г. Ярославля о пожарному надзору Штрекертом Вадимом Дмитриевичем, лейтенантом внутренней службы.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

**проведено:** плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

**в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:**

заведующий Прокуророва С.Е., заместитель заведующего по АХЧ Булычева М.А., Стенькина В.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования ко-	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

		того (-ых) нарушены		
1.	Огнетушители ОУ-2(3), ОП-3, не соответствуют модельному очагу пожара.	п. 60, п. 395 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	15.09.2022	
2.	Огнетушители в здании расположены в подставках из горючих материалов.	п. 409 ППР в РФ	15.09.2022	
3.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1ого средства на каждого дежурного.	п.30, 56 правил противопожарного режима в РФ	15.09.2022	
4.	На момент проверки в группе № 13 на 1-м этаже и в группе №14 на 2-ом этаже объекта защиты допущено одновременное пребывание более 10 человек при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.	п. 23 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" ( ППР в РФ); п.5.1.3 СП 1.13130.2020	15.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ «Детский сад №93» Прокурова С.Е.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору

Штрекерт В.Д., лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

(подпись)

\*Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.