

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«29» сентября 2021 г.

г. Ярославль

Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Штрекерт Вадим Дмитриевич рассмотрев постановление об административном правонарушении № 499 от «29» сентября 2021г. и материалы на должностное лицо: Прокуророва Светлана Евгеньевна, 04.02.1963 г.р., место рождения: г. Витекс, проживающий(ая) (зарегистрированный(ая)): г. Ярославль, Архангельский пр-д, д. 1, кв. 166, работающий в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93» в должности заведующий. Паспорт серия 7807 № 619599 выдан отделом УФМС России по Ярославской области в Дзержинском районе г. Ярославля 28.02.2008г.

Из имеющихся материалов установлено, что Прокуророва С.Е. ранее к административной ответственности не привлекалась.

### Материалами установлено, что

В период с 16.09.2021 года по 29.09.2021 года в здании Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 93», расположенном по адресу: г.Ярославль, ул. Громова, д. 26а на основании решения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору от 13.09.2021 года № 262 проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой, нарушены требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 "О противопожарном режиме"); свода правил СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

а именно:

Огнетушители ОУ-2(3), ОП-3, не соответствуют модельному очагу пожара.	п. 60, п. 395 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)
Огнетушители в здании расположены в подставках из горючих материалов.	п. 409 ППР в РФ
Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1ого средства на каждого дежурного.	п.30, 56 правил противопожарного режима в РФ
На момент проверки в группе № 13 на 1-м этаже и в группе №14 на 2-ом этаже объекта защиты допущено одновременное пребывание более 10 человек при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.	п. 23 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" ( ППР в РФ); п.5.1.3 СП 1.13130.2020

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

### Вам необходимо:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений.

В течение 1-го (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление. В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа в размере от 4000 рублей до 5000 рублей.

Представление получил

29.09.2021 г.

дата, подпись



В.Д. Штрекерт

(расшифровка подписи)

С.Е. Прокуророва

ФИО

представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)