



КНМ 76210061000200752555

Номер плана 294-ФЗ 2021006103
Номер проверки 294-ФЗ 762104694773

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**

150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12
тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г.Ярославль

(место составления)

« 22 » 09 2021 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат	10	ч	00	мин	«22»	09	2021г.
Осмотр продолжен с		ч		мин по	ч.	мин.	« » 20 г.
Осмотр продолжен с		ч		мин по	ч.	мин.	« » 20 г.
Осмотр продолжен с		ч		мин по	ч.	мин.	« » 20 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Штрекерт В.Д., лейтенант внутренней службы
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра

г. Ярославль, ул. Громова, д. 26а
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Прокуророва С.Е.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено:

Огнетушители ОУ-2(3), ОП-3, не соответствуют модельному очагу пожара. Огнетушители в здании расположены в подставках из горючих материалов. Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1ого средства на каждого дежурного. На момент проверки в группе № 13 на 1-м этаже и в группе №14 на 2-ом этаже объекта защиты допущено одновременное пребывание более 10 человек при наличии одного эвакуационного выхода из групповой ячейки.

(описывается каждое помещение в отдельности)

в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований

пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

Фотосъемка

В ходе осмотра проводилась (-ись)

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра


не имеются

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Заведующий МДОУ «Детский сад №93» Прокуророва С.Е.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору ШтрекертВ.Д., лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.